

**Allgemeine Liste über sanierungsbedürftige Schäden an  
Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA)**

<b>Schadensbeschreibung</b>	<b>Sanierung</b>	
	<b>ja</b>	<b>nein</b>
<b>Verformung</b>		
vertikal (Verringerung der Höhe)		X
horizontal (Verringerung der Weite)		X
Unterbogen		X
<b>Rissbildung</b>		
Haarrisse, Risse geringer Breite bis 1mm		X
Riss > 1mm, klaffender Riss	X	
Scherbenbildung, mit Versatz, Einsturzgefahr	X	
<b>Rohrbruch/ Einsturz</b>	X	
<b>Oberflächenschaden</b>		
durch mech. od. chem. Einwirkung ohne fehlende Wandung		X
durch mech. od. chem. Einwirkung und fehlende Wandung, Boden sichtbar	X	
<b>einragendes Dichtungsmaterial</b>		
einragende Dichtringe		X
einragendes Dichtungsmaterial (z.B. Teerstrickdichtung)		X
<b>Rohrverbindungen</b>		
axiale Verschiebung (<50mm) Spitzende noch in der Muffenglocke		X
axiale Verschiebung (>50mm) Spitzende nicht in der Muffenglocke	X	
vertikale od. horizontale Verschiebung, Muffenglocke gerissen, Boden sichtbar	X	
<b>Schadhafte Reparatur</b>		
ohne sichtbare Undichtigkeiten		X
mit sichtbaren Undichtigkeiten, eindringendes Bodenmaterial, Boden sichtbar, sichtbare Infiltration	X	



<b>Schadensbeschreibung</b>	<b>Sanierung</b>	
	<b>ja</b>	<b>nein</b>
<b>Wurzeleinwüchse</b>		
feiner Wurzeleinwuchs		X
komplexer Wurzeleinwuchs	X	
<b>anhaftende Stoffe/ Ablagerungen</b>		
geringfügige Ablagerungen		X
größere Ablagerungen		X
<b>Eindringen von Bodenmaterial</b>	X	
<b>schadhafter Anschluss an der GEA</b>		
mit sichtbarer Undichtigkeit	X	
keine sichtbare Undichtigkeit		X
<b>Drainagen (an der GEA angeschlossen)</b>	X	
<b>andere Hindernisse</b>		
mit sichtbaren Undichtigkeiten des Rohres (kreuzende Fremdleitung, etc.)	X	
ohne sichtbare Undichtigkeiten des Rohres		X
<b>Infiltration</b>	X	
<b>Schächte/ Revisionsöffnungen auf Grundstücken</b>		
Oberflächenriss (Haarriss)		X
Risse, sichtbares Eindringen von Boden/ Wurzeln	X	
fehlende Wandsegmente/ Mauersteine	X	
einragendes Zulaufrohr		X
defektes Gerinne, Boden sichtbar	X	
Zulaufrohr abgeschert, Boden sichtbar	X	
Rückstauklappe defekt		X
<b>Fehlanschluss</b>	X	
<b>angeschlossene Klärgruben nicht durchverbunden</b>	X	